

平成28年度

さが西部クリーンセンター維持管理記録

	測定位置	基準値 ※1	平成28年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	2890.16	2978.31	2809.19	1556.34	2982.99	2950.19	1930.17	2950.37	893.08	2547.65	2157.38	2983.5
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	987	994	991	994	1008	1006	1006	1003	1002	1010	1012	1021
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	177	177	176	170	171	176	175	173	172	175	173	173
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	3	2	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3
定期測定														
採取年月日	—	—	4月12日	5月11日	6月3日	7月25日	8月3日	9月13日	10月4日	11月8日	12月2日	1月6日	2月3日	3月16日
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
窒素酸化物	③	100ppm以下	—	47	—	50	—	48	—	42	53	—	37	—
硫黄酸化物	③	50ppm以下	—	0.5未満	—	0.5	—	0.5	—	4.6	0.5未満	—	0.5未満	—
塩化水素	③	50ppm以下	—	28	—	17	—	13	—	18	12	—	17	—
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	—	0.5未満	—	0.5未満	—	0	—	0	0.5未満	—	2	—
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	—	—	—	0.0028	—	—	—	0.00061	—	—	—	—
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
排ガス処理設備			にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去
2号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	1275.7	2429.79	2353.47	2974	2284.87	2270.8	715.72	2965.31	2813.45	3001.72	1630.33	2091.73
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	994	1004	998	999	1002	1003	995	1002	991	978	964	1003
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	172	173	173	169	167	173	170	172	168	171	169	172
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
定期測定														
採取年月日	—	—	4月12日	5月11日	6月3日	7月25日	8月3日	9月13日	10月4日	11月8日	12月2日	1月6日	2月3日	3月16日
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
窒素酸化物	③	100ppm以下	—	53	—	52	—	36	—	54	40	—	42	—
硫黄酸化物	③	50ppm以下	—	0.5未満	—	0.9	—	0.9	—	0.5	0.5未満	—	0.5未満	—
塩化水素	③	50ppm以下	—	14	—	29	—	17	—	8	19	—	15	—
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	—	0.5未満	—	0.5未満	—	9	—	2	1	—	1	—
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	—	—	—	0.000054	—	—	—	0.000063	—	—	—	—
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
排ガス処理設備			にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去

※1 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による