

令和2年度

さが西部クリーンセンター維持管理記録

	測定位置	基準値	令和2年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	2,994.00	2,895.68	2,918.66	2,995.21	973.64	2,890.67	3,048.80	2,728.29	2,734.52	1,571.34	2,564.37	1,943.17
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	981	991	1,002	995	998	1,003	1,016	1,019	1,022	1,020	1,010	1,010
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	177	178	180	182	181	183	176	181	179	182	180	181
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期測定														
採取年月日	—	—	4月10日	5月8日	6月2日	7月22日	8月28日	9月23日	10月2日	11月12日	12月17日	1月7日	2月2日	3月22日
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
窒素酸化物	③	100ppm以下	—	56	—	48	—	58	—	69	53	—	41	—
硫黄酸化物	③	50ppm以下	—	2.0	—	0.5未満	—	2.0	—	0.6	0.5未満	—	0.5未満	—
塩化水素	③	50ppm以下	—	10.4	—	22.0	—	7.0	—	11.0	10.0	—	15.0	—
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	—	3.0	—	1.4	—	0.0	—	1.5	0.0	—	0.8	—
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	—	0.000075	—	—	—	—	—	0.00045	—	—	—	—
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
排ガス処理設備			にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去
2号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	2,991.72	2,893.47	1,034.51	3,090.67	3,102.02	2,881.70	1,418.36	2,956.72	2,716.11	2,749.45	2,573.06	1,446.63
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	1,003	1,008	984	972	996	1,017	1,021	1,038	1,022	1,043	1,033	1,015
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	180	179	180	182	185	186	184	184	183	186	183	182
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期測定														
採取年月日	—	—	4月10日	5月8日	6月2日	7月22日	8月28日	9月23日	10月2日	11月12日	12月17日	1月7日	2月2日	3月22日
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
窒素酸化物	③	100ppm以下	—	44	—	32	—	54	—	62	45	—	25	—
硫黄酸化物	③	50ppm以下	—	3.5	—	0.8	—	2.2	—	0.5未満	0.5未満	—	1.4	—
塩化水素	③	50ppm以下	—	9.8	—	15.0	—	2.7	—	15.0	9.7	—	8.2	—
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	—	0.7	—	0.7	—	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	—	0.000043	—	—	—	—	—	0.000054	—	—	—	—
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
排ガス処理設備			にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去

※1 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による