

令和5年度

さが西部クリーンセンター維持管理記録

| | 測定位置 | 基準値 | 令和5年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| ごみ処理量(t) | — | — | 2,831.20 | 877.71 | 2,859.06 | 3,063.79 | 2,954.38 | | | | | | | |
| 連続測定（月平均値） | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃焼ガス温度 | ① | 800℃以上 | 1,030 | 1,037 | 1,021 | 1,014 | 1,020 | | | | | | | |
| 集じん器入口ガス温度 | ② | 概ね200℃以下 | 178 | 179 | 179 | 175 | 179 | | | | | | | |
| 一酸化炭素濃度 | ③ | 100ppm以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 定期測定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取年月日 | — | — | 4月4日 | 5月30日 | 6月6日 | 7月28日 | 8月3日 | | | | | | | |
| ばいじん | ③ | 0.01g/m3以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | |
| 窒素酸化物 | ③ | 100ppm以下 | — | 44 | — | 60 | — | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | ③ | 50ppm以下 | — | 0.5未満 | — | 0.5未満 | — | | | | | | | |
| 塩化水素 | ③ | 50ppm以下 | — | 15.0 | — | 26.0 | — | | | | | | | |
| 一酸化炭素濃度 | ③ | 30ppm以下 | — | 2.0 | — | 1.0 | — | | | | | | | |
| ダイオキシン類濃度 | ③ | 0.1ng-TEQ/m3N以下 | — | 0.0058 | — | — | — | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却設備 | | | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | | | | | | | |
| 排ガス処理設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| ごみ処理量(t) | — | — | 2,853.11 | 2,940.80 | 2,879.07 | 515.18 | 2,932.20 | | | | | | | |
| 連続測定（月平均値） | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃焼ガス温度 | ① | 800℃以上 | 1,027 | 1,021 | 1,000 | 1,041 | 1,016 | | | | | | | |
| 集じん器入口ガス温度 | ② | 概ね200℃以下 | 180 | 180 | 180 | 177 | 180 | | | | | | | |
| 一酸化炭素濃度 | ③ | 100ppm以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 定期測定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取年月日 | — | — | 4月4日 | 5月30日 | 6月6日 | 7月28日 | 8月3日 | | | | | | | |
| ばいじん | ③ | 0.01g/m3以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | |
| 窒素酸化物 | ③ | 100ppm以下 | — | 40 | — | 35 | — | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | ③ | 50ppm以下 | — | 0.5未満 | — | 1.1 | — | | | | | | | |
| 塩化水素 | ③ | 50ppm以下 | — | 27.0 | — | 21.0 | — | | | | | | | |
| 一酸化炭素濃度 | ③ | 30ppm以下 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | | | | | | | |
| ダイオキシン類濃度 | ③ | 0.1ng-TEQ/m3N以下 | — | 0.00011 | — | — | — | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却設備 | | | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | 自動運転にて除去 | | | | | | | |
| 排ガス処理設備 | | | | | | | | | | | | | | |

※1 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による