

令和7年度
さが西部クリーンセンター維持管理記録

	測定 位置	基準値	令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	2,850.12	591.52	2,743.09									
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	1,049	1,008	1,007									
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	182	182	181									
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	0	0	1									
定期測定														
採取年月日	—	—	4月2日	5月30日	6月9日									
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
窒素酸化物	③	100ppm以下	64	-	53									
硫黄酸化物	③	50ppm以下	0.5未満	-	3.1									
塩化水素	③	50ppm以下	21.0	-	25.0									
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	0.0	-	2.0									
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	0.00012	-	-									
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転 にて除去	自動運転 にて除去	自動運転 にて除去									
排ガス処理設備														
2号炉														
ごみ処理量(t)	—	—	2,897.08	45,955.00	2,753.62									
連続測定（月平均値）														
燃焼ガス温度	①	800℃以上	1,055	1,027	1,032									
集じん器入口ガス温度	②	概ね200℃以下	176	174	172									
一酸化炭素濃度	③	100ppm以下	1	0	1									
定期測定														
採取年月日	—	—	4月2日	5月30日	6月9日									
ばいじん	③	0.01g/m3以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
窒素酸化物	③	100ppm以下	48	-	31									
硫黄酸化物	③	50ppm以下	0.009	-	4.8									
塩化水素	③	50ppm以下	27.0	-	18.0									
一酸化炭素濃度	③	30ppm以下	0.0	-	2.0									
ダイオキシン類濃度	③	0.1ng-TEQ/m3N以下	0.00013	-	-									
堆積したばいじんの除去														
冷却設備			自動運転 にて除去	自動運転 にて除去	自動運転 にて除去									
排ガス処理設備														

※1 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による