

令和8年度
さが西部クリーンセンター維持管理記録

			測定位置		基準値		令和8年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1号炉																		
ごみ処理量(t)			—		—		2,856.30	2,992.59	2,622.42	286.59	2,964.92							
連続測定（月平均値）																		
燃焼ガス温度			①		800℃以上		1,020	1,022	1,021	1,016	1,008							
集じん器入口ガス温度			②		概ね200℃以下		179	179	179	176	178							
一酸化炭素濃度			③		100ppm以下		1	2	1	1	1							
定期測定																		
採取年月日			—		—		4月2日	5月29日	6月1日	7月1日	8月3日							
ばいじん			③		0.01g/m3以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
窒素酸化物			③		100ppm以下		38	-	40	-	38							
硫黄酸化物			③		50ppm以下		0.5未満	-	0.5未満	-	0.8							
塩化水素			③		50ppm以下		8.4	-	16.0	-	17.0							
一酸化炭素濃度			③		30ppm以下		4.0	-	5.0	-	0.0							
ダイオキシン類濃度			③		0.1ng-TEQ/m3N以下		0.00075	-	-	-	-							
堆積したばいじんの除去																		
冷却設備							自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転							
排ガス処理設備							にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去							
2号炉																		
ごみ処理量(t)			—		—		2,883.81	294.44	2,537.60	3,017.58	3,001.65							
連続測定（月平均値）																		
燃焼ガス温度			①		800℃以上		1,028	1,033	1,030	1,047	1,032							
集じん器入口ガス温度			②		概ね200℃以下		178	181	177	179	177							
一酸化炭素濃度			③		100ppm以下		0	0	1	3	2							
定期測定																		
採取年月日			—		—		4月2日	5月29日	6月1日	7月1日	8月3日							
ばいじん			③		0.01g/m3以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
窒素酸化物			③		100ppm以下		19	-	33	-	36							
硫黄酸化物			③		50ppm以下		0.5未満	-	0.7	-	1.9							
塩化水素			③		50ppm以下		5.8	-	14.0	-	17.0							
一酸化炭素濃度			③		30ppm以下		2.0	-	1.0	-	1.0							
ダイオキシン類濃度			③		0.1ng-TEQ/m3N以下		0.0035	-	-	-	-							
堆積したばいじんの除去																		
冷却設備							自動運転	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転							
排ガス処理設備							にて除去	にて除去	にて除去	にて除去	にて除去							

※1 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による